Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Аккредитованный орган инспекции

Юридический адрес:
664047 г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 51.
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923,
ИНН/КПП 3811087625/381101001

Уникальный номер записи
об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710079 от 03.07.2015 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ

№ 1874 **от 23.05.2023**

1. Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 38-00-06/00914-23 от 22.05.2023 ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе (уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц № RA.RU.21ОР15 от 03 августа 2022 г)

2. Наименование предприятия, организации (заявитель): АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ИНН 3813001983 ОГРН 1053813014419)

3. Адрес (местонахождение) заявителя: Иркутская обл, р-н Нижнеудинский, п Костино, ул Новая, зд. 31А

4. Наименование объекта исследований, испытаний, измерений: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -

6. Место (точка) отбора проб, проведения измерений: Иркутская обл, р-н Нижнеудинский, п Костино, ул Зеленая, д. 12, водонапорная башня

7. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 16.05.2023 13:00 - 13:10

Ф.И.О., должность: Ганцюк И.С., глава АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ;

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.05.2023 16:20

Информация о плане и методе отбора:
Ответственность за соблюдение требований к отбору и доставке проб несет заявитель.
Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов.

8. Условия проведения испытаний: соответствуют НД на методы исследований.

9. НД, регламентирующие экспертизу (оценку): СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

10. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №156 от 6 марта 2023 г.
Санитарно-эпидемиологическая оценка результатов исследований проведена 23.05.2023г. с 14:30 до 14:45

Настоящее экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения ОИ

11. Результаты лабораторных испытаний :

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Алюминий (Al, суммарно)	мг/дм^3	0,061±0,021	Не более 0,2	ГОСТ 18165-2014 п.6
2	Аммиак/аммоний - ион аммиак (по азоту)	мг/дм^3	Менее 0,1	Не более 1,5	ГОСТ 33045-2014
3	Барий (Ba, суммарно)	мг/дм^3	0,41±0,16	Не более 0,7	ПНД Ф 14.1:2:3:4.264-2011 (издание 2011г.)
4	Бор (B, суммарно)	мг/дм^3	0,40±0,20	Не более 0,5	МУК 4.1.1257-03
5	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,84±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм^3	0,290±0.70	Не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (Издание 2011 года)
7	Жесткость общая	мг-экв/дм^3	5,08±0,76	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
8	Запах	балл	2,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
9	Кадмий (Cd, суммарно)	мг/дм^3	менее 0,0001	Не более 0,001	ГОСТ 31866-2012
10	Кремний (Si, суммарно))	мг/дм^3	2,98±0,72	Не более 25	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06
11	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм^3	0,064±0,016	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
12	Медь (Cu, суммарно)	мг/дм^3	Менее 0,01	Не более 1	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (Издание 2010 года)
13	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,06±0,21	Не более 2,6	ПНД Ф14.1:2:3:4.213-05
14	Мышьяк (As, суммарно)	мг/дм^3	менее 0,002	Не более 0,01	РД 52.24.526-2012
15	Нефтепродукты	мг/дм^3	0,0090±0,0045	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года)
16	Нитраты (NO3-)	мг/дм^3	0,200±0,40	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9
17	Нитриты (NO2-)	мг/дм^3	0,024±0,012	Не более 3	ГОСТ 33045-2014 п.6
18	Общая минерализация	мг/дм^3	224±20	Не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97. (ФР.1.31.2014.18118)
19	Окисляемость перманганатная	мг/дм^3	1,16±0,23	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
20	Привкус	балл	2,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
21	Ртуть (Hg, суммарно)	мг/дм^3	Менее 0,0001	Не более 0,0005	ГОСТ 31950-2012 п.1.2
22	Свинец (Pb, суммарно)	мг/дм^3	Менее 0,0001	Не более 0,01	ГОСТ 31866-2012
23	Сульфаты (SO4)	мг/дм^3	12,7±2,5	Не более 500	ГОСТ 31940-2012
24	Фториды (F)	мг/дм^3	менее 0,15	Не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012 (Издание 2012 г.)
25	Хлориды (Cl)	мг/дм^3	3,50±0,53	Не более 350	ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97 (издание 2020 г.)
26	Хром (Cr, суммарно)	мг/дм^3	0,0270±0,0059	Не более 0,05	ГОСТ 31956-2012 (ISO 9174:1998, ISO 11083:1994, ISO 18412:2005) п.4
27	Цветность	градус	9,6±2,9	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
28	Цинк (Zn, суммарно)	мг/дм^3	Менее 0,004	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (Издание 2010 года)
-					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	E. coli	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см^3)	МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см^3)	МУК 4.2.1884-04
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см^3)	МУК 4.2.1018-01
4	Общее микробное число /ОМЧ при температуре 37 С	КОЕ/см^3	7,0	Не более 50	МУК 4.2.1884-04
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ/20 мл	Не обнаружено	Отсутствие (спор в 20 см^3)	МУК 4.2.1884-04
-					

Право выбора аттестованной методики исследований предоставлено ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе. Ответственность за использование актуальных

Настоящее экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения ОИ

методов исследований несет ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В объеме проведенных исследований установлено, что проба воды подземного источника централизованного водоснабжения:

- по органолептическим показателям качества воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.1;
- по обобщенным показателям качества воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.3;
- по содержанию химических веществ соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.13:

- содержание в воде вредных веществ 1 класса опасности с лимитирующим показателем вредности санитарно-токсикологическим (ртуть (Hg, суммарно), мышьяк (As, суммарно)), 2 класса опасности с лимитирующим показателем вредности санитарно-токсикологическим (барий (Ba, суммарно), бор (B, суммарно), кадмий (Cd, суммарно), кремний (Si, суммарно), свинец (Pb, суммарно), фториды (F-), нитриты по NO2, хром (Cr, суммарно)), 3 класса опасности с лимитирующим показателем вредности санитарно-токсикологическим (медь (Cu, суммарно), нитраты (по NO3-), цинк (Zn суммарно)), 3 класса опасности с лимитирующим показателем вредности органолептическим (алюминий (Al, суммарно), железо (Fe, суммарно), марганец (Mn, суммарно)), 4 класса опасности с лимитирующим показателем вредности органолептическим (аммиак и аммоний ион, сульфаты (по SO4), хлориды (по Cl)) - не превышает гигиенические нормативы.

- по санитарно-микробиологическим показателям безопасности воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.5.

Проба воды подземного источника централизованного водоснабжения соответствует требованиям п.91 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Экспертное заключение составил(а):

Специалист Органа инспекции, врач по общей гигиене — Казимирская А.Ю.

Руководитель Органа инспекции — Устинова Н.В.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» Орган инспекции

Настоящее экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения ОИ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Аккредитованный орган инспекции

Юридический адрес:
664047 г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 51.
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923,
ИНН/КПП 3811087625/381101001

Уникальный номер записи
об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710079 от 03.07.2015 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ

№ 1877 от 24.05.2023

1. Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 38-00-06/00915-23 от 22.05.2023 ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе (уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц № RA.RU.21OP15 от 03 августа 2022 г)

2. Наименование предприятия, организации (заявитель): АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ИНН 3813001983 ОГРН 1053813014419)

3. Адрес (местонахождение) заявителя: Иркутская обл, р-н Нижнеудинский, п Костино, ул Новая, зд. 31А

4. Наименование объекта исследований, испытаний, измерений: Вода питьевая централизованная

5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -

6. Место (точка) отбора проб, проведения измерений: Иркутская обл, р-н Нижнеудинский, п Костино, ул Зеленая, д. 12, а, распределительная сеть

7. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 16.05.2023 13:10 - 13:20

Ф.И.О., должность: Ганцюк И.С., глава АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ;

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.05.2023 16:20

Информация о плане и методе отбора:
Ответственность за соблюдение требований к отбору и доставке проб несет заявитель.
Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов.

8. Условия проведения испытаний: соответствуют НД на методы исследований.

9. НД, регламентирующие экспертизу (оценку): СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

10. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №156 от 6 марта 2023 г.
Санитарно-эпидемиологическая оценка результатов исследований проведена 24.05.2023г. с 10:00 до 10:15

Настоящее экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения ОИ

11. Результаты лабораторных испытаний :

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,06±0,21	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	7,5±2,3	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
-					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	E. coli	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см^3)	МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см^3)	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см^3)	МУК 4.2.1018-01
4	Общее микробное число	КОЕ/см^3	5,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ/20 мл	Не обнаружено	Отсутствие (спор в 20 см^3)	МУК 4.2.1018-01
-					

Право выбора аттестованной методики исследований предоставлено ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе. Ответственность за использование актуальных методов исследований несет ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В объеме проведенных исследований установлено, что проба воды питьевой централизованного водоснабжения:
- по органолептическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.1;
- по санитарно-микробиологическим показателям безопасности воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.5.

Проба воды питьевой централизованного водоснабжения соответствует требованиям п.75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Экспертное заключение составил(а):

Специалист Органа инспекции, врач по общей гигиене — Казимирская А.Ю.

Руководитель Органа инспекции — Устинова Н.В.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» Орган инспекции

Настоящее экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения ОИ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Аккредитованный орган инспекции

Юридический адрес:
664047 г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 51.
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923,
ИНН/КПП 3811087625/381101001

Уникальный номер записи
об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710079 от 03.07.2015 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ

№ 2010 от 31.05.2023

1. Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 38-00-06/00948-23 от 29.05.2023 ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе (уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц № RA.RU.21OP15 от 03 августа 2022 г)

2. Наименование предприятия, организации (заявитель): АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ИНН 3813001983 ОГРН 1053813014419)

3. Адрес (местонахождение) заявителя: Иркутская обл, р-н Нижнеудинский, п Костино, ул Новая, зд. 31А

4. Наименование объекта исследований, испытаний, измерений: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -

6. Место (точка) отбора проб, проведения измерений: Иркутская обл, р-н Нижнеудинский, п Костино, ул Зеленая, д. 12, водонапорная башня

7. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 22.05.2023 08:10 - 08:20

Ф.И.О., должность: Ганцюк И.С., глава АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ;

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.05.2023 09:45

Информация о плане и методе отбора:
Ответственность за соблюдение требований к отбору и доставке проб несет заявитель.

8. Условия проведения испытаний: соответствуют НД на методы исследований.

9. НД, регламентирующие экспертизу (оценку): СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

10. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №156 от 6 марта 2023 г.
Санитарно-эпидемиологическая оценка результатов исследований проведена 31.05.2023г. с 10:30 до 10:45

Настоящее экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения ОИ

11. Результаты лабораторных испытаний :

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Алюминий (Al, суммарно)	мг/дм^3	0,058±0,02	Не более 0,2	ГОСТ 18165-2014 п.6
2	Аммиак/аммоний - ион аммиак (по азоту)	мг/дм^3	Менее 0,1	Не более 1,5	ГОСТ 33045-2014
3	Барий (Ba, суммарно)	мг/дм^3	0,35±0,14	Не более 0,7	ПНД Ф 14.1:2:3:4.264-2011 (издание 2011г.)
4	Бор (B, суммарно)	мг/дм^3	0,36±0,18	Не более 0,5	МУК 4.1.1257-03
5	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,79±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм^3	0,0400±0,0096	Не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (Издание 2011 года)
7	Жесткость общая	мг-экв/дм^3	4,93±0,74	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
8	Запах	балл	1,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
9	Кадмий (Cd, суммарно)	мг/дм^3	менее 0,0001	Не более 0,001	ГОСТ 31866-2012
10	Кремний (Si, суммарно)	мг/дм^3	2,96±0,71	Не более 25	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06
11	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм^3	0,098±0,025	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
12	Медь (Cu, суммарно)	мг/дм^3	Менее 0,01	Не более 1	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (Издание 2010 года)
13	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,02±0,20	Не более 2,6	ПНД Ф14.1:2:3:4.213-05
14	Мышьяк (As, суммарно)	мг/дм^3	менее 0,002	Не более 0,01	РД 52.24.526-2012
15	Нитраты (NO3-)	мг/дм^3	0,220±0,044	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9
16	Нитриты (NO2-)	мг/дм^3	0,024±0,012	Не более 3	ГОСТ 33045-2014 п.6
17	Общая минерализация	мг/дм^3	232±21	Не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97, (ФР.1.31.2014.18118)
18	Окисляемость перманганатная	мг/дм^3	1,24±0,25	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
19	Привкус	балл	1,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
20	Ртуть (Hg, суммарно)	мг/дм^3	Менее 0,0001	Не более 0,0005	ГОСТ 31950-2012 п.1.2
21	Свинец (Pb, суммарно)	мг/дм^3	0,00160±0,00048	Не более 0,01	ГОСТ 31866-2012
22	Сульфаты (SO4)	мг/дм^3	11,8±2,4	Не более 500	ГОСТ 31940-2012
23	Фториды (F)	мг/дм^3	Менее 0,15	Не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012 (Издание 2012 г.)
24	Хлориды (Cl)	мг/дм^3	3,30±0,79	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п.3
25	Хром (Cr, суммарно)	мг/дм^3	0,0260±0,0057	Не более 0,05	ГОСТ 31956-2012 (ISO 9174:1998, ISO 11083:1994, ISO 18412:2005) п.4
26	Цветность	градус	9,2±2,8	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
27	Цинк (Zn, суммарно)	мг/дм^3	Менее 0,004	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (Издание 2010 года)
-					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	E. coli	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см^3)	МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см^3)	МУК 4.2.1884-04
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см^3)	МУК 4.2.1018-01
4	Общее микробное число /ОМЧ при температуре 37 С	КОЕ/см^3	6.0	Не более 50	МУК 4.2.1884-04
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ/20 мл	Не обнаружено	Отсутствие (спор в 20 см^3)	МУК 4.2.1884-04
-					

Право выбора аттестованной методики исследований предоставлено ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе. Ответственность за использование актуальных методов исследований несет ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В объеме проведенных исследований установлено, что проба воды подземного источника централизованного водоснабжения:

Настоящее экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения ОИ

- по органолептическим показателям качества воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.1;
- по обобщенным показателям качества воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.3;
- по содержанию химических веществ соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.13:

- содержание в воде вредных веществ 1 класса опасности с лимитирующим показателем вредности санитарно-токсикологическим (ртуть (Hg, суммарно), мышьяк (As, суммарно)), 2 класса опасности с лимитирующим показателем вредности санитарно-токсикологическим (барий (Ba, суммарно), бор (B, суммарно), кадмий (Cd, суммарно), кремний (Si, суммарно), свинец (Pb, суммарно), фториды (F-), нитриты по NO2, хром (Cr, суммарно)), 3 класса опасности с лимитирующим показателем вредности санитарно-токсикологическим (медь (Cu, суммарно), нитраты (по NO3-), цинк (Zn суммарно)), 3 класса опасности с лимитирующим показателем вредности органолептическим (алюминий (Al, суммарно), железо (Fe, суммарно), марганец (Mn, суммарно)), 4 класса опасности с лимитирующим показателем вредности органолептическим (аммиак и аммоний ион, сульфаты (по SO4), хлориды (по Cl)) - не превышает гигиенические нормативы.

- по санитарно-микробиологическим показателям безопасности воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.5.

Проба воды подземного источника централизованного водоснабжения соответствует требованиям п.91 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Экспертное заключение составил(а):

Специалист Органа инспекции, врач по общей гигиене — Казимирская А.Ю.

Технический руководитель ОИ
по общим вопросам — Крючкина Н.Б.

Настоящее экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения ОИ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Аккредитованный орган инспекции

Юридический адрес:
664047 г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 51.
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923,
ИНН/КПП 3811087625/381101001

Уникальный номер записи
об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710079 от 03.07.2015 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ

№ 1202 от 13.06.2023

1. Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 38-00-06/01013-23 от 07.06.2023 ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе (уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц № RA.RU.21ОР15 от 03 августа 2022 г)

2. Наименование предприятия, организации (заявитель): АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ИНН 3813001983 ОГРН 1053813014419)

3. Адрес (местонахождение) заявителя: Иркутская обл, р-н Нижнеудинский, п Костино, ул Новая, зд. 31А

4. Наименование объекта исследований, испытаний, измерений: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -

6. Место (точка) отбора проб, проведения измерений: Иркутская обл, р-н Нижнеудинский, п Костино, ул. Зеленая, д. 12, водонапорная башня

7. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 01.06.2023 10:00 - 10:10

Ф.И.О., должность: Ганцюк И.С., глава АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ;

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.06.2023 14:20

Информация о плане и методе отбора: -

Ответственность за соблюдение требований к отбору и доставке проб несет заявитель.

8. Условия проведения испытаний: соответствуют НД на методы исследований.

9. НД, регламентирующие экспертизу (оценку): СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

10. Дополнительные сведения: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №156 от 6 марта 2023 г. Санитарно-эпидемиологическая оценка результатов исследований проведена 13.06.2023г. с 13:15 до 13:30

Настоящее экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения ОИ

11. Результаты лабораторных испытаний :

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Алюминий (Al, суммарно)	мг/дм^3	0,061±0,021	Не более 0,2	ГОСТ 18165-2014 п.6
2	Аммиак/аммоний - ион аммиак (по азоту)	мг/дм^3	Менее 0,1	Не более 1,5	ГОСТ 33045-2014
3	Барий (Ba, суммарно)	мг/дм^3	0,41±0,16	Не более 0,7	ПНД Ф 14.1:2:3:4.264-2011 (издание 2011г.)
4	Бор (B, суммарно)	мг/дм^3	0,40±0,20	Не более 0,5	МУК 4.1.1257-03
5	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,88±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм^3	0,280±0,067	Не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (Издание 2011 года)
7	Жесткость общая	мг-экв/дм^3	5,08±0,76	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
8	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
9	Кадмий (Cd, суммарно)	мг/дм^3	0,00070±0,00021	Не более 0,001	ГОСТ 31866-2012
10	Кремний (Si, суммарно)	мг/дм^3	2,98±0,72	Не более 25	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06
11	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм^3	0,056±0,014	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
12	Медь (Cu, суммарно)	мг/дм^3	Менее 0,01	Не более 1	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (Издание 2010 года)
13	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,20±0,24	Не более 2,6	ПНД Ф14.1:2:3:4.213-05
14	Мышьяк (As, суммарно)	мг/дм^3	менее 0,002	Не более 0,01	РД 52.24.526-2012
15	Нефтепродукты	мг/дм^3	0,0100±0,0035	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года)
16	Нитраты (NO3-)	мг/дм^3	0,200±0,040	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9
17	Нитриты (NO2-)	мг/дм^3	0,024±0,012	Не более 3	ГОСТ 33045-2014 п.6
18	Общая минерализация	мг/дм^3	224±20	Не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97, (ФР.1.31.2014.18118)
19	Окисляемость перманганатная	мг/дм^3	1,16±0,23	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
20	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
21	Ртуть (Hg, суммарно)	мг/дм^3	Менее 0,0001	Не более 0,0005	ГОСТ 31950-2012 п.1.2
22	Свинец (Pb, суммарно)	мг/дм^3	0,0058±0,0017	Не более 0,01	ГОСТ 31866-2012
23	Сульфаты (SO4)	мг/дм^3	12,6±2,5	Не более 500	ГОСТ 31940-2012
24	Фториды (F)	мг/дм^3	менее 0,15	Не более 1,5	ГОСТ 4386-89 п.1 в.А
25	Хлориды (Cl)	мг/дм^3	3,50±0,84	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п.3
26	Хром (Cr, суммарно)	мг/дм^3	0,0270±0,0059	Не более 0,05	ГОСТ 31956-2012 (ISO 9174:1998, ISO 11083:1994, ISO 18412:2005) п.4
27	Цветность	градус	9,6±2,9	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
28	Цинк (Zn, суммарно)	мг/дм^3	Менее 0,004	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (Издание 2010 года)
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	E. coli	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см^3)	МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см^3)	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см^3)	МУК 4.2.1018-01
4	Общее микробное число	КОЕ/см^3	5,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ/20 мл	Не обнаружено	Отсутствие (спор в 20 см^3)	МУК 4.2.1018-01

Право выбора аттестованной методики исследований предоставлено ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе. Ответственность за использование актуальных методов исследований несет ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В объеме проведенных исследований установлено, что проба воды подземного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения:

- по органолептическим показателям качества воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.1;
- по обобщенным показателям качества воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.3;

Настоящее экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения ОИ

- по санитарно-микробиологическим показателям безопасности воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.5;
- по содержанию химических веществ соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.13:

- содержание в воде вредных веществ 1 класса опасности с лимитирующим показателем вредности санитарно-токсикологическим (ртуть (Hg, суммарно), мышьяк (As, суммарно)), 2 класса опасности с лимитирующим показателем вредности санитарно-токсикологическим (барий (Ba, суммарно), бор (B, суммарно), кадмий (Cd, суммарно), кремний (Si, суммарно), свинец (Pb, суммарно), фториды (F-), нитриты по NO2, хром (Cr, суммарно), 3 класса опасности с лимитирующим показателем вредности санитарно-токсикологическим (медь (Cu, суммарно), нитраты (по NO3-), цинк (Zn суммарно)), 3 класса опасности с лимитирующим показателем вредности органолептическим (алюминий (Al, суммарно), железо (Fe, суммарно), марганец (Mn, суммарно)), 4 класса опасности с лимитирующим показателем вредности органолептическим (аммиак и аммоний ион, сульфаты (по SO4), хлориды (по Cl)) не превышает гигиенические нормативы.

Проба воды подземного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения соответствует требованиям п.91 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Экспертное заключение составил(а):

Специалист Органа инспекции, заведующий отделом - врач по общей гигиене — Кузьмина М.В.

Технический руководитель ОИ по общим вопросам: — Крючкина Н.Б.

Настоящее экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения ОИ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Аккредитованный орган инспекции

Юридический адрес:
664047 г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 51.
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923,
ИНН/КПП 3811087625/381101001

Уникальный номер записи
об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710079 от 03.07.2015 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ

№ 2222 от 15.06.2023

1. Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 38-00-06/01032-23 от 14.06.2023 ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе (уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц № RA.RU.21OP15 от 03 августа 2022 г)

2. Наименование предприятия, организации (заявитель): АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ИНН 3813001983 ОГРН 1053813014419)

3. Адрес (местонахождение) заявителя: Иркутская обл, р-н Нижнеудинский, п Костино, ул Новая, зд. 31А

4. Наименование объекта исследований, испытаний, измерений: вода питьевая централизованная

5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -

6. Место (точка) отбора проб, проведения измерений: Иркутская обл, р-н Нижнеудинский, п Костино, ул. Зеленая, д. 12, распределительная сеть

7. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 07.06.2023 10:20 - 10:30

Ф.И.О., должность: Ганцюк И.С., глава АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ;

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.06.2023 13:05

Информация о плане и методе отбора: -

Ответственность за соблюдение требований к отбору и доставке проб несет заявитель.

8. Условия проведения испытаний: соответствуют НД на методы исследований.

9. НД, регламентирующие экспертизу (оценку): СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

10. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №156 от 6 марта 2023 г.
Санитарно-эпидемиологическая оценка результатов исследований проведена 15.06.2023г. с 15:15 до 15:30

Настоящее экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения ОИ

11. Результаты лабораторных испытаний :

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,06±0,21	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	8,4±2,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	E. coli	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см^3)	МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см^3)	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см^3)	МУК 4.2.1018-01
4	Общее микробное число	КОЕ/см^3	7,00	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ/20 мл	Не обнаружено	Отсутствие (спор в 20 см^3)	МУК 4.2.1018-01

Право выбора аттестованной методики исследований предоставлено ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе. Ответственность за использование актуальных методов исследований несет ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В объеме проведенных исследований установлено, что проба воды питьевой централизованного водоснабжения:

- по органолептическим показателям качества воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.1;
- по санитарно-микробиологическим показателям безопасности воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.5;

Проба воды питьевой централизованного водоснабжения соответствует требованиям п.75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". Вода не является безопасной в эпидемическом отношении.

Экспертное заключение составил(а):

Специалист Органа инспекции, заведующий отделом - врач по общей гигиене — Кузьмина М.В.

Технический руководитель ОИ по общим вопросам — Крючкина Н.Б.

Настоящее экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения ОИ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Аккредитованный орган инспекции

Юридический адрес:
664047 г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 51.
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923,
ИНН/КПП 3811087625/381101001

Уникальный номер записи
об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710079 от 03.07.2015 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ

№ 2225 от 15.06.2023

1. Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 38-00-06/01031-23 от 14.06.2023 ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе (уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц № RA.RU.21ОР15 от 03 августа 2022 г)

2. Наименование предприятия, организации (заявитель): АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ИНН 3813001983 ОГРН 1053813014419)

3. Адрес (местонахождение) заявителя: Иркутская обл, р-н Нижнеудинский, п Костино, ул Новая, зд. 31А

4. Наименование объекта исследований, испытаний, измерений: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -

6. Место (точка) отбора проб, проведения измерений: Иркутская обл, р-н Нижнеудинский, п Костино, ул Зеленая, д. 12, водонапорная башня

7. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 07.06.2023 10:00 - 10:10

Ф.И.О., должность: Ганцюк И.С., глава АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ;

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.06.2023 13:05

Информация о плане и методе отбора: -

Ответственность за соблюдение требований к отбору и доставке проб несет заявитель.

8. Условия проведения испытаний: соответствуют НД на методы исследований.

9. НД, регламентирующие экспертизу (оценку): СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

10. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №156 от 6 марта 2023 г.
Санитарно-эпидемиологическая оценка результатов исследований проведена 15.06.2023г. с 16:00 до 16:15

Настоящее экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения ОИ

11. Результаты лабораторных испытаний :

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Алюминий (Al, суммарно)	мг/дм^3	0,061±0,021	Не более 0,2	ГОСТ 18165-2014 п.6
2	Аммиак/аммоний - ион аммиак (по азоту)	мг/дм^3	Менее 0,1	Не более 1,5	ГОСТ 33045-2014
3	Барий (Ba, суммарно)	мг/дм^3	0,41±0,16	Не более 0,7	ПНД Ф 14.1:2:3:4.264-2011 (издание 2011г.)
4	Бор (B, суммарно)	мг/дм^3	0,33±0,17	Не более 0,5	МУК 4.1.1257-03
5	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,91±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм^3	0,280±0,067	Не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (Издание 2011 года)
7	Жесткость общая	мг-экв/дм^3	5,03±0,75	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
8	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
9	Кадмий (Cd, суммарно)	мг/дм^3	0,00050±0,00010	Не более 0,001	ГОСТ 31866-2012
10	Кремний (Si, суммарно)	мг/дм^3	2,95±0,71	Не более 25	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06
11	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм^3	0,053±0,013	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
12	Медь (Cu, суммарно)	мг/дм^3	0,0328±0,0092	Не более 1	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (Издание 2010 года)
13	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,11±0,22	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
14	Мышьяк (As, суммарно)	мг/дм^3	менее 0,002	Не более 0,01	РД 52.24.526-2012
15	Нефтепродукты	мг/дм^3	0,0100±0,0035	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года)
16	Нитраты (NO3-)	мг/дм^3	0,220±0,044	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9
17	Нитриты (NO2-)	мг/дм^3	0,023±0,012	Не более 3	ГОСТ 33045-2014 п.6
18	Общая минерализация	мг/дм^3	222±20	Не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97, (ФР.1.31.2014.18118)
19	Окисляемость перманганатная	мг/дм^3	1,12±0,22	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
20	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
21	Ртуть (Hg, суммарно)	мг/дм^3	Менее 0,0001	Не более 0,0005	ГОСТ 31950-2012 п.1.2
22	Свинец (Pb, суммарно)	мг/дм^3	0,003±0,0009	Не более 0,01	ГОСТ 31866-2012
23	Сульфаты (SO4)	мг/дм^3	13,2±2,6	Не более 500	ГОСТ 31940-2012
24	Фториды (F)	мг/дм^3	Менее 0,15	Не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012 (Издание 2012 г.)
25	Хлориды (Cl)	мг/дм^3	3,50±0,84	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п.3
26	Хром (Cr, суммарно)	мг/дм^3	0,0260±0,0057	Не более 0,05	ГОСТ 31956-2012 (ISO 9174:1998, ISO 11083:1994, ISO 18412:2005) п.4
27	Цветность	градус	9,0±2,7	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
28	Цинк (Zn, суммарно)	мг/дм^3	0,058±0,016	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (Издание 2010 года)
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	E. coli	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см^3)	МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см^3)	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см^3)	МУК 4.2.1018-01
4	Общее микробное число	КОЕ/см^3	4,00	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ/20 мл	Не обнаружено	Отсутствие (спор в 20 см^3)	МУК 4.2.1018-01

Право выбора аттестованной методики исследований предоставлено ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе. Ответственность за использование актуальных методов исследований несет ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В объеме проведенных исследований установлено, что проба воды подземного источника централизованного водоснабжения:

- по органолептическим показателям качества воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.1;
- по обобщенным показателям качества воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.3;

Настоящее экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения ОИ

- по санитарно-микробиологическим показателям безопасности воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.5;

- по содержанию химических веществ соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.13:

- содержание в воде вредных веществ 1 класса опасности с лимитирующим показателем вредности санитарно-токсикологическим (ртуть (Hg, суммарно), мышьяк (As, суммарн)), 2 класса опасности с лимитирующим показателем вредности санитарно-токсикологическим (барий (Ba, суммарно), бор (B, суммарно), кадмий (Cd, суммарно), кремний (Si, суммарно), свинец (Pb, суммарно), фториды (F-), нитриты по NO2, хром (Cr, суммарно), 3 класса опасности с лимитирующим показателем вредности санитарно-токсикологическим (медь (Cu, суммарно), нитраты (по NO3-), цинк (Zn суммарно)), 3 класса опасности с лимитирующим показателем вредности органолептическим (алюминий (Al, суммарно), железо (Fe, суммарно), марганец (Mn, суммарно)), 4 класса опасности с лимитирующим показателем вредности органолептическим (аммиак и аммоний ион, сульфаты (по SO4), хлориды (по Cl)) не превышает гигиенические нормативы.

Проба воды подземного источника централизованного водоснабжения соответствует требованиям п.91 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Экспертное заключение составил(а):

Специалист Органа инспекции, заведующий отделом - врач по общей гигиене — Кузьмина М.В.

Технический руководитель ОИ по общим вопросам: — Крючкина Н.Б.

Настоящее экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения ОИ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Аккредитованный орган инспекции

Юридический адрес:
664047 г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 51.
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923,
ИНН/КПП 3811087625/381101001

Уникальный номер записи
об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710079 от 03.07.2015 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ

№ 2459 от 23.06.2023

1. Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 38-00-06/01136-23 от 23.06.2023 ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе (уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц № RA.RU.21OP15 от 03 августа 2022 г)

2. Наименование предприятия, организации (заявитель): АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ИНН 3813001983 ОГРН 1053813014419)

3. Адрес (местонахождение) заявителя: Иркутская обл, р-н Нижнеудинский, п Костино, ул Новая, зд. 31А

4. Наименование объекта исследований, испытаний, измерений: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -

6. Место (точка) отбора проб, проведения измерений: Иркутская обл, р-н. Нижнеудинский, п. Костино, ул. Зеленая, д. 12, водонапорная башня

7. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 15.06.2023 08:00 - 08:10

Ф.И.О., должность: Ганцюк И.С., глава АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ;

Условия доставки: Без особых условий
Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.06.2023 09:40
Информация о плане и методе отбора: 15.06.2023 09:40
Ответственность за отбор и доставку проб несет заявитель.

8. Условия проведения испытаний: соответствуют НД на методы исследований.

9. НД, регламентирующие экспертизу (оценку): СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

10. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №156 от 6 марта 2023 г.
Санитарно-эпидемиологическая оценка результатов исследований проведена 23.06.2023г. с 14:30 до 14:45

Настоящее экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения ОИ

11. Результаты лабораторных испытаний :

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Алюминий (Al, суммарно)	мг/дм^3	0,063±0,022	Не более 0,2	ГОСТ 18165-2014 п.6
2	Аммиак/аммоний - ион аммиак (по азоту)	мг/дм^3	Менее 0,1	Не более 1,5	ГОСТ 33045-2014
3	Барий (Ba, суммарно)	мг/дм^3	0,41±0,16	Не более 0,7	ПНД Ф 14.1:2:3:4.264-2011 (издание 2011г.)
4	Бор (B, суммарно)	мг/дм^3	0,31±0,16	Не более 0,5	МУК 4.1.1257-03
5	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,51±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм^3	0,270±0,065	Не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (Издание 2011 года)
7	Жесткость общая	мг-экв/дм^3	5,00±0,75	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
8	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
9	Кадмий (Cd, суммарно)	мг/дм^3	0,00070±0,00021	Не более 0,001	ГОСТ 31866-2012
10	Кремний (Si, суммарно)	мг/дм^3	2,94±0,71	Не более 25	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06
11	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм^3	0,049±0,015	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
12	Медь (Cu, суммарно)	мг/дм^3	0,0345±0,0097	Не более 1	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (Издание 2010 года)
13	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,16±0,23	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
14	Мышьяк (As, суммарно)	мг/дм^3	менее 0,002	Не более 0,01	РД 52.24.526-2012
15	Нефтепродукты	мг/дм^3	0,0110±0,0039	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года)
16	Нитраты (NO3-)	мг/дм^3	0,230±0,046	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9
17	Нитриты (NO2-)	мг/дм^3	0,023±0,012	Не более 3	ГОСТ 33045-2014 п.6
18	Общая минерализация	мг/дм^3	220±20	Не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97, (ФР.1.31.2014.18118)
19	Окисляемость перманганатная	мг/дм^3	1,08±0,22	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
20	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
21	Ртуть (Hg, суммарно)	мг/дм^3	Менее 0,0001	Не более 0,0005	ГОСТ 31950-2012 п.1.2
22	Свинец (Pb, суммарно)	мг/дм^3	0,0038±0,0011	Не более 0,01	ГОСТ 31866-2012
23	Сульфаты (SO4)	мг/дм^3	13,8±2,8	Не более 500	ГОСТ 31940-2012
24	Фториды (F)	мг/дм^3	Менее 0,15	Не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012 (Издание 2012 г.)
25	Хлориды (Cl)	мг/дм^3	3,50±0,84	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п.3
26	Хром (Cr, суммарно)	мг/дм^3	0,0250±0,0055	Не более 0,05	ГОСТ 31956-2012 (ISO 9174:1998, ISO 11083:1994, ISO 18412:2005) п.4
27	Цветность	градус	8,6±2,6	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
28	Цинк (Zn, суммарно)	мг/дм^3	0,055±0,015	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (Издание 2010 года)
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	E. coli	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см^3)	МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см^3)	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см^3)	МУК 4.2.1018-01
4	Общее микробное число	КОЕ/см^3	1,40*10^1	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ/20 мл	Не обнаружено	Отсутствие (спор в 20 см^3)	МУК 4.2.1018-01

Право выбора аттестованной методики исследований предоставлено ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе. Ответственность за использование актуальных методов исследований несет ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В объеме проведенных исследований установлено, что проба воды подземного источника централизованного водоснабжения:

- по органолептическим показателям качества воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.1;
- по обобщенным показателям качества воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.3;
- по содержанию химических веществ соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.13:

Настоящее экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения ОИ

- содержание в воде вредных веществ 1 класса опасности с лимитирующим показателем вредности санитарно-токсикологическим (ртуть (Hg, суммарно), мышьяк (As, суммарно)), 2 класса опасности с лимитирующим показателем вредности санитарно-токсикологическим (барий (Ba, суммарно), бор (B, суммарно), кадмий (Cd, суммарно), кремний (Si, суммарно), свинец (Pb, суммарно), фториды (F-), нитриты (по NO2-), хром (Cr, суммарно)), 3 класса опасности с лимитирующим показателем вредности санитарно-токсикологическим (медь (Cu, суммарно), нитраты (по NO3-), цинк (Zn суммарно)), 3 класса опасности с лимитирующим показателем вредности органолептическим (алюминий (Al, суммарно), железо (Fe, суммарно), марганец (Mn, суммарно), 4 класса опасности с лимитирующим показателем вредности органолептическим (аммиак и аммоний ион, сульфаты (по SO4), хлориды (по Cl)) не превышает гигиенические нормативы;

- по санитарно-микробиологическим и паразитологическим показателям безопасности воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.5.

Проба воды подземного источника централизованного водоснабжения соответствует требованиям п.91 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Экспертное заключение составил(а):

Специалист Органа инспекции, врач по общей гигиене — Казимирская А.Ю.

Технический руководитель ОИ
по общим вопроса — Крючкина Н.Б.



Настоящее экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения ОИ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Аккредитованный орган инспекции

Юридический адрес:
664047 г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 51.
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923,
ИНН/КПП 3811087625/381101001

Уникальный номер записи
об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710079 от 03.07.2015 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ

№ 2560 от 28.06.2023

1. Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 38-00-06/01179-23 от 27.06.2023 ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе (уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц № RA.RU.21OP15 от 03 августа 2022 г)

2. Наименование предприятия, организации (заявитель): АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ИНН 3813001983 ОГРН 1053813014419)

3. Адрес (местонахождение) заявителя: Иркутская обл, р-н Нижнеудинский, п Костино, ул Новая, зд. 31А

4. Наименование объекта исследований, испытаний, измерений: Вода питьевая централизованная

5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -

6. Место (точка) отбора проб, проведения измерений: Иркутская обл, р-н Нижнеудинский, п Костино, ул Зеленая, д. 12, а, распределительная сеть

7. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 20.06.2023 10:20 - 10:30

Ф.И.О., должность: Ганцюк И.С., глава АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ;

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.06.2023 13:00

Информация о плане и методе отбора:
Ответственность за соблюдение требований к отбору и доставке проб несет заявитель.

8. Условия проведения испытаний: соответствуют НД на методы исследований.

9. НД, регламентирующие экспертизу (оценку): СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

10. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №156 от 6 марта 2023 г.
Санитарно-эпидемиологическая оценка результатов исследований проведена 28.06.2023г. с 11:30 до 11:45

Настоящее экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения ОИ

11. Результаты лабораторных испытаний :

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,06±0,21	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	5,2±1,6	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	E. coli	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см^3)	МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см^3)	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии ОКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см^3)	МУК 4.2.1018-01
4	Общее микробное число	КОЕ/см^3	1,00*10^1	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ/20 мл	Не обнаружено	Отсутствие (спор в 20 см^3)	МУК 4.2.1018-01

Право выбора аттестованной методики исследований предоставлено ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе. Ответственность за использование актуальных методов исследований несет ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В объеме проведенных исследований установлено, что проба воды питьевой централизованного водоснабжения:

- по органолептическим показателям качества воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.1;
- по санитарно-микробиологическим показателям безопасности воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.5.

Проба воды питьевой централизованного водоснабжения соответствует требованиям п.75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Экспертное заключение составил(а):

Специалист Органа инспекции, врач по общей гигиене — Казимирская А.Ю.

Технический руководитель ОИ по общим вопросам — Крючкина Н.Б.

Настоящее экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения ОИ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Аккредитованный орган инспекции

Юридический адрес:
664047 г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 51.
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923,
ИНН/КПП 3811087625/381101001

Уникальный номер записи
об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710079 от 03.07.2015 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ

№ 2653 от 04.07.2023

1. Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 38-00-06/01178-23 от 30.06.2023 ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе (уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц № RA.RU.21OP15 от 03 августа 2022 г)

2. Наименование предприятия, организации (заявитель): АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ИНН 3813001983 ОГРН 1053813014419)

3. Адрес (местонахождение) заявителя: Иркутская обл, р-н Нижнеудинский, п Костино, ул Новая, зд. 31А

4. Наименование объекта исследований, испытаний, измерений: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -

6. Место (точка) отбора проб, проведения измерений: Иркутская обл, р-н Нижнеудинский, п Костино, ул Зеленая, д. 12, водонапорная башня

7. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 20.06.2023 10:00 - 10:10

Ф.И.О., должность: Ганцюк И.С., глава АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ;

Условия доставки: Без особых условий

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.06.2023 13:00

Информация о плане и методе отбора: -

Ответственность за соблюдение требований к отбору и доставке проб несет заявитель.

8. Условия проведения испытаний: соответствуют НД на методы исследований.

9. НД, регламентирующие экспертизу (оценку): СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

10. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №156 от 6 марта 2023 г.
Санитарно-эпидемиологическая оценка результатов исследований проведена 04.07.2023г. с 11:00 до 11:15

Настоящее экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения ОИ

11. Результаты лабораторных испытаний :

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Алюминий (Al, суммарно)	мг/дм^3	0,062±0,022	Не более 0,2	ГОСТ 18165-2014 п.6
2	Аммиак/аммоний - ион аммиак (по азоту)	мг/дм^3	Менее 0,1	Не более 1,5	ГОСТ 33045-2014
3	Барий (Ba, суммарно)	мг/дм^3	0,41±0,16	Не более 0,7	ПНД Ф 14.1:2:3:4.264-2011 (издание 2011г.)
4	Бор (B, суммарно)	мг/дм^3	0,34±0,17	Не более 0,5	МУК 4.1.1257-03
5	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,79±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм^3	0,280±0,067	Не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (Издание 2011 года)
7	Жесткость общая	мг-экв/дм^3	4,98±0,75	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
8	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
9	Кадмий (Cd, суммарно)	мг/дм^3	0,00060±0,00018	Не более 0,001	ГОСТ 31866-2012
10	Кремний (Si, суммарно)	мг/дм^3	2,95±0,71	Не более 25	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06
11	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм^3	0,041±0,012	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
12	Медь (Cu, суммарно)	мг/дм^3	0,0262±0,0073	Не более 1	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (Издание 2010 года)
13	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,25±0,25	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
14	Мышьяк (As, суммарно)	мг/дм^3	менее 0,002	Не более 0,01	РД 52.24.526-2012
15	Нефтепродукты	мг/дм^3	0,0100±0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года)
16	Нитраты (NO3-)	мг/дм^3	0,220±0,044	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9
17	Нитриты (NO2-)	мг/дм^3	0,022±0,011	Не более 3	ГОСТ 33045-2014 п.6
18	Общая минерализация	мг/дм^3	216±19	Не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97, (ФР.1.31.2014.18118)
19	Окисляемость перманганатная	мг/дм^3	1,12±0,22	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
20	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
21	Ртуть (Hg, суммарно)	мг/дм^3	Менее 0,0001	Не более 0,0005	ГОСТ 31950-2012 п.1.2
22	Свинец (Pb, суммарно)	мг/дм^3	0,0043±0,0013	Не более 0,01	ГОСТ 31866-2012
23	Сульфаты (SO4)	мг/дм^3	13,1±2,6	Не более 500	ГОСТ 31940-2012
24	Фториды (F)	мг/дм^3	Менее 0,15	Не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012 (Издание 2012 г.)
25	Хлориды (Cl)	мг/дм^3	3,50±0,84	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п.3
26	Хром (Cr, суммарно)	мг/дм^3	Менее 0,025	Не более 0,05	ГОСТ 31956-2012 (ISO 9174:1998, ISO 11083:1994, ISO 18412:2005) п.4
27	Цветность	градус	8,0±2,4	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
28	Цинк (Zn, суммарно)	мг/дм^3	0,0251±0,0070	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (Издание 2010 года)
-					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	E. coli	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см^3)	МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см^3)	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см^3)	МУК 4.2.1018-01
4	Общее микробное число	КОЕ/см^3	1,30*10^1	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ/20 мл	Не обнаружено	Отсутствие (спор в 20 см^3)	МУК 4.2.1018-01
-					

Право выбора аттестованной методики исследований предоставлено ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе. Ответственность за использование актуальных

Настоящее экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения ОИ

методов исследований несет ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В объеме проведенных исследований установлено, что проба воды подземного источника централизованного водоснабжения:

- по органолептическим показателям качества воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.1;
- по обобщенным показателям качества воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.3;
- по санитарно-микробиологическим показателям безопасности воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.5;
- по содержанию химических веществ соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.13:

- содержание в воде вредных веществ 1 класса опасности с лимитирующим показателем вредности санитарно-токсикологическим (ртуть (Hg, суммарно), мышьяк (As, суммарно)), 2 класса опасности с лимитирующим показателем вредности санитарно-токсикологическим (барий (Ba, суммарно), бор (B, суммарно), кадмий (Cd, суммарно), кремний (Si, суммарно), свинец (Pb, суммарно), фториды (F-), нитриты по NO2), хром (Cr, суммарно), 3 класса опасности с лимитирующим показателем вредности санитарно-токсикологическим (медь (Cu, суммарно), нитраты (по NO3-), цинк (Zn суммарно)), 3 класса опасности с лимитирующим показателем вредности органолептическим (алюминий (Al, суммарно), железо (Fe, суммарно), марганец (Mn, суммарно)), 4 класса опасности с лимитирующим показателем вредности органолептическим (аммиак и аммоний ион, сульфаты (по SO4), хлориды (по Cl)) не превышает гигиенические нормативы.

Проба воды подземного источника централизованного водоснабжения соответствует требованиям п.91 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Экспертное заключение составил(а):

Специалист Органа инспекции, врач по общей гигиене Лозневая Е.Е.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» Орган инспекции

Технический руководитель ОИ
по общим вопросам: Крючкина Н.Б.

Настоящее экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения ОИ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Аккредитованный орган инспекции

Юридический адрес:
664047 г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 51.
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923,
ИНН/КПП 3811087625/381101001

Уникальный номер записи
об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710079 от 03.07.2015 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ

№ 2896 **от 17.07.2023**

1. Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 38-00-06/01338-23 от 13.07.2023 ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе (уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц № RA.RU.21OP15 от 03 августа 2022 г)

2. Наименование предприятия, организации (заявитель): АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ИНН 3813001983 ОГРН 1053813014419)

3. Адрес (местонахождение) заявителя: Иркутская обл, р-н Нижнеудинский, п Костино, ул Новая, зд. 31А

4. Наименование объекта исследований, испытаний, измерений: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -

6. Место (точка) отбора проб, проведения измерений: Иркутская обл, р-н Нижнеудинский, п Костино, Ул. Зеленая, д. 12, водонапорная башня

7. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 10.07.2023 08:00 - 08:10

Ф.И.О., должность: Ганцюк И.С., глава АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ;

Условия доставки: Без особых условий

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.07.2023 10:45
Ответственность за соблюдение требований к отбору и доставке проб несет заявитель.

8. Условия проведения испытаний: соответствуют НД на методы исследований.

9. НД, регламентирующие экспертизу (оценку): СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

10. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №295 от 30 июня 2023 г.
Санитарно-эпидемиологическая оценка результатов исследований проведена 17.07.2023г. с 14:45 до 15:00

Настоящее экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения ОИ

11. Результаты лабораторных испытаний :

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Алюминий (Al, суммарно)	мг/дм^3	0,064±0,022	Не более 0,2	ГОСТ 18165-2014 п.6
2	Аммиак/аммоний - ион аммиак (по азоту)	мг/дм^3	Менее 0,1	Не более 1,5	ГОСТ 33045-2014
3	Барий (Ba, суммарно)	мг/дм^3	0,41±0,16	Не более 0,7	ПНД Ф 14.1:2:3:4.264-2011 (издание 2011г.)
4	Бор (B, суммарно)	мг/дм^3	0,30±0,15	Не более 0,5	МУК 4.1.1257-03
5	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,63±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм^3	0,280±0,067	Не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (Издание 2011 года)
7	Жесткость общая	мг-экв/дм^3	4,93±0,74	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
8	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
9	Кадмий (Cd, суммарно)	мг/дм^3	0,00050±0,00010	Не более 0,001	ГОСТ 31866-2012
10	Кремний (Si, суммарно))	мг/дм^3	2,89±0,69	Не более 25	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06
11	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм^3	0,045±0,014	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
12	Медь (Cu, суммарно)	мг/дм^3	0,209±0,042	Не более 1	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (Издание 2010 года)
13	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
14	Мышьяк (As, суммарно)	мг/дм^3	менее 0,002	Не более 0,01	РД 52.24.526-2012
15	Нефтепродукты	мг/дм^3	0,0100±0,0035	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года)
16	Нитраты (NO3-)	мг/дм^3	0,250±050	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9
17	Нитриты (NO2-)	мг/дм^3	0,022±0,011	Не более 3	ГОСТ 33045-2014 п.6
18	Общая минерализация	мг/дм^3	210±19	Не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97, (ФР.1.31.2014.18118)
19	Окисляемость перманганатная	мг/дм^3	0,88±0,18	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
20	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
21	Ртуть (Hg, суммарно)	мг/дм^3	Менее 0,0001	Не более 0,0005	ГОСТ 31950-2012 п.1.2
22	Свинец (Pb, суммарно)	мг/дм^3	0,0035±0,0011	Не более 0,01	ГОСТ 31866-2012
23	Сульфаты (SO4)	мг/дм^3	13,4±2,7	Не более 500	ГОСТ 31940-2012
24	Фториды (F)	мг/дм^3	Менее 0,15	Не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012 (Издание 2012 г.)
25	Хлориды (Cl)	мг/дм^3	3,50±0,84	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п.3
26	Хром (Cr, суммарно)	мг/дм^3	Менее 0,025	Не более 0,05	ГОСТ 31956-2012 (ISO 9174:1998, ISO 11083:1994, ISO 18412:2005) п.4
27	Цветность	градус	6,7±2,0	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
28	Цинк (Zn, суммарно)	мг/дм^3	Менее 0,004	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (Издание 2010 года)
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	E. coli	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см^3)	МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см^3)	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см^3)	МУК 4.2.1018-01
4	Общее микробное число	КОЕ/см^3	1,70*10^1	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ/20 мл	Не обнаружено	Отсутствие (спор в 20 см^3)	МУК 4.2.1018-01

Право выбора аттестованной методики исследований предоставлено ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе. Ответственность за использование актуальных

Настоящее экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения ОИ

методов исследований несет ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В объеме проведенных исследований установлено, что проба воды подземного источника централизованного водоснабжения:

- по органолептическим показателям качества воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.1;
- по обобщенным показателям качества воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.3;
- по санитарно-микробиологическим показателям безопасности воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.5;
- по содержанию химических веществ соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.13:

- содержание в воде вредных веществ 1 класса опасности с лимитирующим показателем вредности санитарно-токсикологическим (ртуть (Hg, суммарно), мышьяк (As, суммарно)), 2 класса опасности с лимитирующим показателем вредности санитарно-токсикологическим (барий (Ba, суммарно), бор (B, суммарно), кадмий (Cd, суммарно), кремний (Si, суммарно), свинец (Pb, суммарно), фториды (F-), нитриты по NO2, хром (Cr, суммарно), 3 класса опасности с лимитирующим показателем вредности санитарно-токсикологическим (медь (Cu, суммарно), нитраты (по NO3-), цинк (Zn суммарно)), 3 класса опасности с лимитирующим показателем вредности органолептическим (алюминий (Al, суммарно), железо (Fe, суммарно), марганец (Mn, суммарно)), 4 класса опасности с лимитирующим показателем вредности органолептическим (аммиак и аммоний ион, сульфаты (по SO4), хлориды (по Cl)) не превышает гигиенические нормативы.

Проба воды подземного источника централизованного водоснабжения соответствует требованиям п.91 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Экспертное заключение составил(а):

Специалист Органа инспекции, врач по общей гигиене — Лозневая Е.Е.

Руководитель Органа инспекции — Устинова Н.В.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» Орган инспекции

Настоящее экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения ОИ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Аккредитованный орган инспекции

Юридический адрес:
664047 г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 51.
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923,
ИНН/КПП 3811087625/381101001

Уникальный номер записи
об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710079 от 03.07.2015 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ

№ 2892 от 17.07.2023

1. Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 38-00-06/01339-23 от 13.07.2023 ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе (уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц № RA.RU.21OP15 от 03 августа 2022 г)

2. Наименование предприятия, организации (заявитель): АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ИНН 3813001983 ОГРН 1053813014419)

3. Адрес (местонахождение) заявителя: Иркутская обл, р-н Нижнеудинский, п Костино, ул Новая, зд. 31А

4. Наименование объекта исследований, испытаний, измерений: вода питьевая централизованная

5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -

6. Место (точка) отбора проб, проведения измерений: Иркутская обл, р-н Нижнеудинский, п Костино, ул Зеленая, д. 12, а, распределительная сеть

7. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 10.07.2023 08:20 - 08:30

Ф.И.О., должность: Ганцюк И.С., глава АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ;

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.07.2023 10:45
Ответственность за соблюдение требований к отбору и доставке проб несет заявитель.

8. Условия проведения испытаний: соответствуют НД на методы исследований.

9. НД, регламентирующие экспертизу (оценку): СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

10. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №295 от 30 июня 2023 г.
Санитарно-эпидемиологическая оценка результатов исследований проведена 17.07.2023г. с 15:00 до 15:15

Настоящее экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения ОИ

11. Результаты лабораторных испытаний :

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	6,4±1,9	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	E. coli	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см^3)	МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см^3)	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см^3)	МУК 4.2.1018-01
4	Общее микробное число	КОЕ/см^3	1,30*10^1	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ/20 мл	Не обнаружено	Отсутствие (спор в 20 см^3)	МУК 4.2.1018-01

Право выбора аттестованной методики исследований предоставлено ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе. Ответственность за использование актуальных методов исследований несет ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В объеме проведенных исследований установлено, что проба воды питьевой централизованного водоснабжения:

- по органолептическим показателям качества воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.1;
- по санитарно-микробиологическим показателям безопасности воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.5;

Проба воды питьевой централизованного водоснабжения соответствует требованиям п.75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Экспертное заключение составил(а):

Специалист Органа инспекции, врач по общей гигиене — Лозневая Е.Е.

Руководитель Органа инспекции — Устинова Н.В.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» Орган инспекции

Настоящее экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения ОИ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Аккредитованный орган инспекции

Юридический адрес:
664047 г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 51.
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923,
ИНН/КПП 3811087625/381101001

Уникальный номер записи
об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710079 от 03.07.2015 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ

№ 2892 от 17.07.2023

1. Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 38-00-06/01339-23 от 13.07.2023 ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе (уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц № RA.RU.21OP15 от 03 августа 2022 г)

2. Наименование предприятия, организации (заявитель): АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ИНН 3813001983 ОГРН 1053813014419)

3. Адрес (местонахождение) заявителя: Иркутская обл, р-н Нижнеудинский, п Костино, ул Новая, зд. 31А

4. Наименование объекта исследований, испытаний, измерений: вода питьевая централизованная

5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -

6. Место (точка) отбора проб, проведения измерений: Иркутская обл, р-н Нижнеудинский, п Костино, ул Зеленая, д. 12, а, распределительная сеть

7. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 10.07.2023 08:20 - 08:30

Ф.И.О., должность: Ганцюк И.С., глава АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ;

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.07.2023 10:45
Ответственность за соблюдение требований к отбору и доставке проб несет заявитель.

8. Условия проведения испытаний: соответствуют НД на методы исследований.

9. НД, регламентирующие экспертизу (оценку): СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

10. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №295 от 30 июня 2023 г.
Санитарно-эпидемиологическая оценка результатов исследований проведена 17.07.2023г. с 15:00 до 15:15

Настоящее экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения ОИ

11. Результаты лабораторных испытаний :

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	6,4±1,9	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	E. coli	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см^3)	МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см^3)	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см^3)	МУК 4.2.1018-01
4	Общее микробное число	КОЕ/см^3	1,30*10^1	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ/20 мл	Не обнаружено	Отсутствие (спор в 20 см^3)	МУК 4.2.1018-01

Право выбора аттестованной методики исследований предоставлено ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе. Ответственность за использование актуальных методов исследований несет ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В объеме проведенных исследований установлено, что проба воды питьевой централизованного водоснабжения:

- по органолептическим показателям качества воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.1;
- по санитарно-микробиологическим показателям безопасности воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.5;

Проба воды питьевой централизованного водоснабжения соответствует требованиям п.75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Экспертное заключение составил(а):

Специалист Органа инспекции, врач по общей гигиене Лозневая Е.Е.

Руководитель Органа инспекции Устинова Н.В.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» Орган инспекции

Настоящее экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения ОИ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Аккредитованный орган инспекции

Юридический адрес:
664047 г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 51.
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923,
ИНН/КПП 3811087625/381101001

Уникальный номер записи
об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710079 от 03.07.2015 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ

№ 3207 от 04.08.2023

1. Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 38-00-06/01469-23 от 03.08.2023 ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе (уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц № RA.RU.21OP15 от 03 августа 2022 г)

2. Наименование предприятия, организации (заявитель): АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ИНН 3813001983 ОГРН 1053813014419)

3. Адрес (местонахождение) заявителя: Иркутская обл, р-н Нижнеудинский, п Костино, ул Новая, зд. 31А

4. Наименование объекта исследований, испытаний, измерений: Вода питьевая централизованная

5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -

6. Место (точка) отбора проб, проведения измерений: Иркутская обл, р-н Нижнеудинский, п Костино, ул Зеленая, д. 12, а, распределительная сеть

7. Условия отбора, доставки:

Дата отбора: 20.07.2023

Ф.И.О., должность: Ганцюк И.С., глава АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ;

Условия доставки: Без особых условий

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.07.2023

Информация о плане и методе отбора: -

Ответственность за соблюдение требований к отбору и доставке проб несет заявитель.

8. Условия проведения испытаний: соответствуют НД на методы исследований.

9. НД, регламентирующие экспертизу (оценку): СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

10. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, №295 от 30 июня 2023 г.
Дата и время отбора пробы: 20.07.2023 11:00-11:10
Дата и время доставки пробы в ИЛЦ: 20.07.2023 14:00
Санитарно-эпидемиологическая оценка результатов исследований проведена 04.08.2023г. с 10:00 до 10:15

Настоящее экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения ОИ

11. Результаты лабораторных испытаний :

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	2,30±0,69	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	E. coli	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см^3)	МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см^3)	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см^3)	МУК 4.2.1018-01
4	Общее микробное число	КОЕ/см^3	1,20*10^1	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ/20 мл	Не обнаружено	Отсутствие (спор в 20 см^3)	МУК 4.2.1018-01

Право выбора аттестованной методики исследований предоставлено ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе. Ответственность за использование актуальных методов исследований несет ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В объеме проведенных исследований установлено, что проба воды питьевой централизованного водоснабжения:

- по органолептическим показателям качества воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.1;
- по санитарно-микробиологическим показателям безопасности воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.5.

Проба воды питьевой централизованного водоснабжения соответствует требованиям п.75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Экспертное заключение составил(а):

Специалист Органа инспекции, врач по общей гигиене — Казимирская А.Ю.

Технический руководитель ОИ
по общим вопросам — Крючкина Н.Б.

Настоящее экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения ОИ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Аккредитованный орган инспекции

Юридический адрес:
664047 г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 51.
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923,
ИНН/КПП 3811087625/381101001

Уникальный номер записи
об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710079 от 03.07.2015 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ

№ 3209 от 04.08.2023

1. Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 38-00-06/01470-23 от 03.08.2023 ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе (уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц № RA.RU.21OP15 от 03 августа 2022 г)

2. Наименование предприятия, организации (заявитель): АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ИНН 3813001983 ОГРН 1053813014419)

3. Адрес (местонахождение) заявителя: Иркутская обл, р-н Нижнеудинский, п Костино, ул Новая, зд. 31А

4. Наименование объекта исследований, испытаний, измерений: Вода питьевая централизованная

5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -

6. Место (точка) отбора проб, проведения измерений: Иркутская обл, р-н Нижнеудинский, п Костино, ул Зеленая, д. 12, а, водонапорная башня

7. Условия отбора, доставки:

Дата отбора: 20.07.2023

Ф.И.О., должность: Ганцюк И.С., глава АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ;

Условия доставки: Без особых условий

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.07.2023

Информация о плане и методе отбора: -

Ответственность за соблюдение требований к отбору и доставке проб несет заявитель.

8. Условия проведения испытаний: соответствуют НД на методы исследований.

9. НД, регламентирующие экспертизу (оценку): СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

10. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, №295 от 30 июня 2023 г.
Дата и время отбора пробы: 20.07.2023 11:15-11:25
Дата и время доставки пробы в ИЛЦ: 20.07.2023 14:00
Санитарно-эпидемиологическая оценка результатов исследований проведена 04.08.2023г. с 10:00 до 10:15

Настоящее экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения ОИ

11. Результаты лабораторных испытаний :

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	2,50±0,75	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	E. coli	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см^3)	МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см^3)	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см^3)	МУК 4.2.1018-01
4	Общее микробное число	КОЕ/см^3	1,10*10^1	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ/20 мл	Не обнаружено	Отсутствие (спор в 20 см^3)	МУК 4.2.1018-01

Право выбора аттестованной методики исследований предоставлено ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе. Ответственность за использование актуальных методов исследований несет ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В объеме проведенных исследований установлено, что проба воды питьевой централизованного водоснабжения:

- по органолептическим показателям качества воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.1;
- по санитарно-микробиологическим показателям безопасности воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 таблицы 3.5.

Проба воды питьевой централизованного водоснабжения соответствует требованиям п.75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Экспертное заключение составил(а):

Специалист Органа инспекции, врач по общей гигиене Казимирская А.Ю.

Технический руководитель ОИ
по общим вопросам Крючкина Н.Б.

Настоящее экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения ОИ